ज्ञापांक 782 फा0 सं0 45

कार्यालय अग्निशमालय पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)

दिनांक – 12 वी0– 07 (जुलाई) ई0– 2021

सेवा में,

प्रबंधक, जे आर इ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
केशोपुर, बालुकाराम, वैशाली बिहार

विषयः– अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके भवन/प्रतिष्ठान/विद्यालय/ पेट्रोल पम्प/फैक्ट्री/नर्सिग होम/ कॉलेज में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों की जॉच की गई, के कम में निम्नलिखित अग्निशन यंत्र चालू एवं कियाशील अवस्था में पाया गया :–

01 ए0बी0सी0 टाईप	12 (बारह)	11. डिलेवरी होज	XX
02. बी.सी0 टाईप	01 (एक)	12 नोजल ब्रांच	XX
03 मेकेनिकल फोम	X (XX)	13. ओभर हेड वाटर टैंक	10,000/लीटर
04 सी0ओ0टु0	04 (चार)	14 अंडरग्राउन्ड वाटर स्टैटिक टैंक	XX
05 फोम टाईप	X (XX)	15 वेट राईजर सिस्टम	XX
06 बालू पानी (बाल्टी)	12 (बारह)	16 फायर एलार्म सिस्टम	XX
07 कम्बल	14 (चौदह)	17 स्मोक डिडेक्टर	XX
08 क्लिन एजेन्ट	X (XX)	18 समरसेबुल	02 (दो)
09 डाउन कमर सिस्टम	X (XX)	19 सेफ्टी गार्ड	06 (छः)
10 होज रिल होज	X (XX)	20 हाईडेन्ट	XX

नोटः– डाईडन्ट विच होज रिल होज एवं फायर एलार्म सिस्टम का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

सलाह :–

01 प्रबंधक– IS 2190-1992 अनुरूप अग्निशमान यंत्रों का सधारण एवं रख रखाव करेंगे।
02 प्रबंधक – N.B.C. Part IV के टेबल 23 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
03 प्रबंधक रख रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में होने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
04 प्रबंधक किसी रजिस्ट्रर्ड फार्म को देना सुनिश्चित करेंगे।
05 प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रील का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगें।
06 प्रबंधक–वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जॉच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
07 प्रबंधक निर्गत की तिथि 12.07.21 से 11.07.21 तक एक वर्ष के लिए अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है।
08 No Smoking का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगे।

नोट :– निरीक्षण के दौरान उपकरणो को खराब पाये जाने की स्थिति में जॉच प्रतिवेदन नवीकरण के बीच में भी रद्द करने की अनुसंशा की जा सकती है।

Fire Station officer
Hajipur Vaishali

अग्निशमालय पदाधिकारी
हाजीपुर (वैशाली)

Scanned with CamScanner